

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Budova pro bydlení		Hodnocení budovy			
Kulturní 1757, 1758, Rožnov pod Radhoštěm 75661		stávající stav	po realizaci doporučení		
Celková podlahová plocha: 3584 m ²					
<p>VELMI ÚSPORNÁ</p> <p>0 A 42 B 43 C 82 D 83 E 120 F 121 G 162 163 205 206 245 MIMOŘÁDNĚ NEHOSPODÁRNÁ</p>		kWh/m ² třída EN	kWh/m ² třída EN		
		121,2 D	104,5 C		
Měrná vypočtená roční spotřeba energie v kWh/m ² rok		121,16	104,45		
Celková vypočtená roční dodaná energie v GJ		1562,99	1347,53		
Podíl dodané energie připadající na:					
Vytápění	Chlazení	Mechanické větrání	Teplá voda	Osvětlení a další spotřeba el.	Celkem
57,2%	0,0%	0,0%	36,0%	6,8%	100%
Doba platnosti průkazu	3. srpen 2019				
Průkaz vypracoval	Ing. Belica Petr <i>Belica</i>				
	Osvědčení č.:				109